


WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG

ROBERT-KOCH-STRASSE 8 | 53501 GRAFSCHAFT
TEL.: 02225-83938-0 | FAX: 02225-83938-12
INFO-MITTEL RheIN@EURAWASSER.DE



Wasserwerk der Verbandsgemeinde Bad Breisig
c/o REMONDIS EURAWASSER GmbH
Robert-Koch-Straße 8
53501 Grafschaft-Gelsdorf

ANTRAG AUF AUSGABE EINES STANDROHRES

Unter Anerkennung der

- „Bestimmungen über die Vermietung von Standrohren für die Wasserversorgung zu Bauzwecken und sonstigen vorübergehenden Zwecken“ und des
- „Preisblattes zu den Zusätzlichen Vertragsbedingungen Wasser“

des Wasserwerkes der Verbandsgemeinde Bad Breisig beantrage ich hiermit die Ausgabe eines Standrohres.
Kautions 150,00 € (nur per Überweisung zahlbar)

Antragsteller/Kunde:

Name: _____ Vorname: _____
Wohnort: _____ Straße: _____ Nr. _____

Verwendungszweck und Standort:

(Straße, Hausnr., Ort). Bei Änderungen ist das Wasserwerk zwingend zu informieren.

Standrohr:

Nummer: _____ Stand: _____

Schlüssel: Ja Nein
Anschluss: Ventil
 C-Rohr
 Rohrtrenner

Datum, Unterschrift Kunde

Rücknahme:

Datum: _____ Stand: _____
Zustand: ohne Beschädigung mit Beschädigung: _____

Datum, Unterschrift Kunde


Datum, Unterschrift REMONDIS EURAWASSER

WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE BAD BREISIG

ROBERT-KOCH-STRASSE 8 | 53501 GRAFSCHAFT

TEL.: 02225-83938-0 | FAX: 02225-83938-12

INFO-MITTEL RheIN@EURAWASSER.DE



Bedienungsanleitung für Hydranten bei der Benutzung von Standrohren

1. Vor dem Aufsetzen des Standrohres den Hydranten von groben Schmutz befreien (abkehren), dann geringfügig öffnen und Schmutzteile herauspülen, danach Hydrant wieder schließen.
2. Darauf achten, dass die Abdichtungsscheibe am Standrohrfuß vorhanden und in Ordnung ist.
3. Standrohr aufsetzen, fest anziehen und darauf achten, dass die Auslaufventile geschlossen sind.
4. Den Hydranten voll öffnen und in dieser Stellung belassen.
5. Die Wasserentnahme muss über das am Standrohr befindliche Auslaufventil reguliert werden.
6. Den Hydrantenschlüssel während der Benutzungszeit vom Hydranten abnehmen, damit keine Unbefugten Veränderungen vornehmen können.
7. Wird das Standrohr für die Wasserentnahmen nicht mehr benötigt, muss es sofort vom Hydranten abgenommen werden, zuvor ist der Hydrant bis zum Anschlag voll zu schließen.
8. Das Standrohr darf nur für die Entnahme von Trinkwasser aus dem Leitungsnetz benutzt werden. Eine Zweckentfernung des Standrohres ist grundsätzlich verboten.
9. Sollten während der Benutzungsdauer Mangelerscheinungen am Hydranten festgestellt werden, ist die REMONDIS EURAWASSER GmbH unter der Tel. +49 2225 839380 zu unterrichten

Unsachgemäße Bedienung beschädigt den Hydranten und verursacht hohe Reparaturkosten. Achten Sie beim Setzen des Standrohres auch auf die Verkehrssicherung. Sofern ein Schaden durch unsachgemäße Bedienung oder Verkehrssicherung entsteht, müssen die gesamten Reparaturkosten für die Instandsetzung des Hydranten sowie ggfls. des Standrohres übernommen werden.